CANOPY

TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN KIT SOLAIRE AU CSI DE BAYONG 3

Objet : PROCES VERBAL DE RECEPTION [V] PROVISOIRE [ ] DEFINITIVE

Le Quatre Mars deux mil Vingt et Un [*date en lettre, et chiffres*] une commission composée de :

	Nom, Prénom	Nom de l'entité
1.	MIKOAS JONAS / NADJI Salomon	MAIRIE / Chef CSI
2.	SAFOUET FELIX	CANOPY CAMEROUN SARL

S'est rendue sur le site de BAYONG 3 [nom du projet et lieu] pour procéder à la réception technique des travaux. Le projet consistait à l'installation d'un kit Solaire de 2.475 Wc [*type d'installation*] composé de [*nombre, type et caractéristiques techniques des équipements*] :

N°	Désignation	Caractéristique technique	Quantité
1.	Panneaux Solaires	275 Wc	9
2.	Batteries Hoppecke	OPzV/2Vdc 204Ah$_{c10}$/287Ah$_{c100}$	24
3.	Convertisseur Victron	Multiplus 48/3000	1
4.	Régulateur de charge Victron	Blue Solar MPPT 150/70	1
5.	Système de monitoring	BMV 700 + Color Control GX	2
6.	Coffrets de protection	DC et AC	02
7.	Boitier de Jonction	03 strings 50A	01
8.			
9.			
10.			

Après la visite contradictoire des lieux, la commission a prononcé :

[V] la réception sans réserves, avec effet immédiat.

[ ] la réception avec effet immédiat, assortie des réserves suivantes[1]:

[ ] le refus de la réception pour les raisons suivantes :

Pour Canopy	Pour le Bénéficiaire	
CANOPY CAMEROUN SARL DELIVERING ENERGY BENEFITS RCCM:RC/YAO/2013/B73 cameroun@canopy-energy.com Félix Safouet 04/03/2024	04-03-2021 MIKOAS M. JONAS COMMUNE.	Nadji Salomon INFIRMIER ACCOUCHEUR

(1) Seulement en présence de réserves sur nos prestations